




342 N. Co. Rd. 400 East
Valparaiso, IN 46383
219-464-8818 • Fax 219-462-7985
www.heatwagon.com

Installation and Maintenance Manual


Please retain this manual for future reference.

750NEF (Non-Exposed Flame)

Construction Heater



ANSI Z83.7/CSA2.14-(2017)



This QR Code
can be found
under the
control box lid

For your safety: Do not use this heater in a space where gasoline or other liquids having flammable vapors are stored.



GENERAL HAZARD WARNING

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater, can result in death, serious bodily injury and property loss or damage from hazards of fire, explosion, burn, asphyxiation, carbon monoxide poisoning, and/or electrical shock.

Only persons who can understand and follow the instructions should use or service this heater.

If you need assistance or heater information such as an instruction manual, labels, etc. Contact the manufacturer.



WARNING

Fire, burn, inhalation, and explosion hazard. Keep solid combustibles, such as building materials, paper or cardboard, a safe distance away from the heater as recommended by the instructions. Never use the heater in spaces which do or may contain volatile or airborne combustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles or unknown chemicals.



WARNING

Not for home or recreational vehicle use.

Never Use The Heater In Spaces Which Are Not Sufficiently Sized Or Ventilated For The Heater Being Utilized.

IMPORTANT INFORMATION! READ FIRST

The heater is designed for use as a construction heater under ANSI Z83.7a-1993. Heater is not intended for use in pest remediation. The primary purpose of construction heaters is to provide temporary heating of buildings under construction, alteration, or repair and to provide emergency heat. Properly used, the heater provides safe, economical heating. Products of combustion are vented into the area being heated.

The heater **IS NOT** designed as an Unvented Gas Fired Room Heater under ANSI-Z21.11.2 and **SHOULD NOT** be used in the home.

ANSI A119.2(NFPA 501C)-1987 Recreational Vehicle Standard prohibits the installation or storage of LP-gas containers even temporarily inside any recreational vehicle. The standard also prohibits the use of Unvented Heaters in such vehicles.

NFPA-58 1989 STANDARD FOR THE STORAGE AND HANDLING OF LIQUEFIED PETROLEUM GASES AND THE NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE, CSA B149.1

Use of the heater must be in accordance with this Standard and in compliance with all governing state and local codes. Storage and handling of propane gas and propane cylinders must be in accordance with standard for the storage and handling of liquified petroleum gases, ANSI/NFPA 58 and CSA B149.1, natural gas and propane installation code and all local governing codes.

We cannot anticipate every use which may be made for our heaters. **CHECK WITH YOUR LOCAL FIRE SAFETY AUTHORITY IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT LOCAL REGULATIONS.**

Other standards govern the use of fuel gases and heat producing products in specific applications. Your local authority can advise you about these.

FOR YOUR SAFETY

DO NOT USE THIS HEATER IN A SPACE WHERE GASOLINE OR OTHER LIQUIDS HAVING FLAMMABLE VAPORS ARE STORED OR USED.

Installation and Maintenance Manual

Model 750NEF

Construction Heater

Table of Contents:

	Page
Specifications	4
Installation	5
Proper Set Up	6
Hose Sizing	6
Cord Sizing	6
Operating Instructions	8
Sequence of Component Operation	9
Trouble Shooting	10
Preventive Maintenance	11
Parts Breakdown	12-14
Wiring Diagrams	15-16

WARRANTY

All new Heat Wagon and Sure Flame heaters and fans are guaranteed against defective materials and workmanship for one (1) year from invoice date.

Warranty repairs may be made only by an authorized, trained and certified Heat Wagon dealer. Warranty repairs by other entities will not be considered. Warranty claims must include model number and serial number.

LIMITATIONS

Warrant claims for service parts (wear parts) such as spark plugs, igniters, flame rods will not be allowed. Diagnostic parts such as voltage meters and pressure gauges are not warrantable.

Evidence of improper fuel usage, fuel pressures outside of manufacturer's specification, poor fuel quality, and improper electric power, misapplication or evidence of abuse may be cause for rejection of warranty claims.

Travel time, mileage and shipping charges will not be allowed. Minor adjustments of heaters are dealers' responsibility. Defective parts must be tagged and held for possible return to the factory for 60 days from date of repair. The factory will provide a return goods authorization, (RGA) for defective parts to be returned.

No warranty will be allowed for parts not purchased from Heat Wagon.



342 N. Co. Rd. 400 East • Valparaiso, IN 46383
219-464-8818 • 888-432-8924 • Fax 800-255-7985
www.heatwagon.com

DESIGN RELATED SAFETY FEATURES

- 1) **FLAME FAILURE**
The electronic safeguard control shuts off the gas supply in .8 seconds if flame is lost to prevent raw gas from leaving the heater.
- 2) **OVERHEATING**
The totally enclosed motor is protected by thermal overload. A high temperature limit switch is mounted in the control box.
- 3) **COMPLETE VISUAL/SELF DIAGNOSIS LIGHTS**
- 4) **BLOCKED AIR SUPPLY**
An airflow switch detects the differential pressure in the combustion chamber and shuts off the gas flow when airflow is insufficient.
- 5) **LOCKING GAS SELECTOR LEVER**
To avoid over firing of the heater and damage to property, make sure the lever is locked in position when using propane.
- 6) **LOW SHELL TEMPERATURE/NO VISIBLE FLAME**
The 750NEF is designed with a built-in combustion chamber to hide the flame as well as acting as a heat shield.
- 7) **DURABLE CONSTRUCTION**
The Model 750NEF uses a heavy gauge steel housing and a stainless steel burner for long life and consistent performance.

NOTE: In order to maintain the highly efficient combustion of the heater, the combustion chamber must remain as manufactured. Any change or distortion could alter the fuel/air mixture and create excessive products of combustion.

INSTALLATION

The Heat Wagon Model 750NEF is a direct fired gas heater intended to be used primarily for the temporary heating of building under construction, alteration, or repair. Since all the products of combustion are released into the area being heated, it is imperative that adequate ventilation is provided. The flow of supply air and combustion gases must not be obstructed in any way.

1. The heater is designed for indoor or outdoor installation in a horizontal position. Allow the following clearances from any combustible material or fuel containers.

Front Outlet:	20 feet	Sides:	2 feet
Intake:	2 feet	Top:	4 feet

Also make sure that no flammable vapors are present in the space where the heaters is being used.

2. The heater should be inspected before each use, and at least annually by a qualified service person.
3. The hose assembly must be inspected prior to each use of the heater. If it is evident that there is excessive abrasion or wear, or the hose is cut, it must be replaced prior to the heater being put into operation. The replacement hose assembly shall be that specified by the manufacturer.
4. When connecting the heater to a natural gas or propane supply line ensure that the pressure at the heater inlet is within the specified range. Excessive pressure over (14" W.C.) will damage the controls and void the warranty.
5. Connect the hose assembly to the heater gas inlet elbow. The 750NEF elbow has a 1-1/4" female NPT thread, 750NEF elbow has a 1/4" female NPT thread. Ensure that the hose assembly is protected from traffic, building materials, and contact with hot surfaces.
6. After installation, check hose assembly for gas leaks by applying a soap and water solution to each connection.
7. Connect the heater to an adequate 115 volt electrical supply as specified on the rating plate. For protection against shock hazard the supply cord should be plugged directly into a properly grounded three-prong receptacle.

EXTENSION CORDS:

Properly Wired and Grounded
Use #14 wire up to 100'
Use #12 wire up to 200'
Use #10 wire up to 300'


8. Replacement parts are available from any Heat Wagon distributor or by calling 1-888-432-8924.



MODEL 750NEF

PROPER SET UP:

Model 750NEF is a Vapor Propane or Natural Gas unit. When using Propane turn the fuel selector valve (located on the lower manifold) to the **Propane** position. When using **Natural Gas** turn the selector valve to the **Natural Gas** position. This unit can be set up indoors or out.



**VAPOR PROPANE QUICK
REFERENCE HOSE
CHART**

Hose Length in Feet	Hose Diameter	
	1/2PSI	10PSI
10	1-1/4	3/4
25	1-1/4	3/4
35	1-1/2	3/4
50	1-1/2	3/4
75	2	3/4
100	2	3/4
125	2	3/4
150	2	3/4
175	2	3/4
200	2	3/4
225	2	3/4

**NATURAL GAS QUICK
REFERENCE HOSE
CHART**

Hose Length in Feet	Hose Diameter			
	<1PSI	1PSI	2PSI	5PSI
10	1-1/2	1-1/4	3/4	3/4
25	2	1-1/4	3/4	3/4
35	2	1-1/4	3/4	3/4
50	2	1-1/4	1	3/4
75	2	1-1/4	1-1/4	3/4
100	2	1-1/4	1-1/4	3/4
125	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
150	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
175	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
200	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1-1/4
225	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1-1/4

VAPORIZATION RATES IN BTUH @ 0 DEG. F							
TANK SIZE	NUMBER OF TANKS MANIFOLDED	PERCENTAGE OF TANK FILLED					
		10%	20%	30%	40%	50%	60%
250	1	126,900	169,200	197,400	225,600	253,800	282,000
	2	279,180	372,240	434,280	496,320	558,360	620,400
	3	486,027	648,036	756,042	864,048	972,054	1,080,060
500	1	198,135	264,180	308,212	352,240	396,270	440,300
	2	435,897	581,196	687,066	774,928	871,794	968,660
	3	758,857	1,011,809	1,180,451	1,349,079	1,517,714	1,686,349
1000	1	354,240	472,320	551,040	629,760	708,480	787,200
	2	779,328	1,039,104	1,212,288	1,385,472	1,558,656	1,731,840
	3	1,356,739	1,808,985	2,110,483	2,411,980	2,713,478	3,014,976

NOTE: USE FOLLOWING MULTIPLIERS FOR OTHER AIR TEMPERATURES

- For -10° F multiply x 0.50
- For + 10°F multiply x 1.5
- For +20°F multiply x 2.0
- For +40°F multiply x 3.0
- For +50°F multiply x 3.5
- For +60°F multiply x 4.0

INSTALLATION USING A PROPANE SUPPLY TANK(S)

- 1) When installing the heater for use with propane gas, set the gas selector to "Propane" and lock in position.
- 2) The propane supply system must be set up for vapor withdrawal from the operating tank(s). Liquid Propane can cause the heater to overfire and will damage valve train components.
- 3) The heater must be located at least 6 ft from any LP-Gas container, and not directed toward any LP-Gas container within 20 ft.
- 4) Minimum Tank Size(vapor propane) Outdoor Temperature

500 Gal.	Above +25°F
1000 Gal.	+25°F to + 10° F
2 x 1000 Gal.	Below +10°F
- 5) The installation must conform with local codes, or in the absence of local codes, with the Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gasses ANSI/NFPA 58.
- 6) Turn off the propane supply valve at the tank(s) when the heater is not in use.
- 7) When the heater is to be stored indoors the propane tank(s) must be disconnected from the heater and the tank(s) stored in accordance with Chapter 5 of the above National Standard.

COMMON INSTALLATION AND OPERATIONAL PROBLEMS

- 1) **LOW VOLTAGE AT THE HEATER**
This is one of the most common problems and is usually the result of the supply cord having too small a wire gauge for its length, or low voltage at the power source. Low voltage results in the motor overheating, burnt relay contacts, or a relay that will not make contact. Check voltmeter on heater before start-up.
- 2) **SUPPLY LINE TOO SMALL**
See Reference Hose Chart page 6.
- 3) **INSUFFICIENT VAPORIZATION AT SUPPLY**
Normally caused by undersized supply tank.
- 4) **IMPROPER GAS SUPPLY PRESSURE**
Usually a result of propane supply pressure being too high because of improper or lack of regulation or too low of natural gas pressure at meter.
- 5) **DIRTY GAS SUPPLY**
Dirty gas can cause strainers to plug or form a build-up in the burner orifice.
- 6) **LACK OF PREVENTIVE MAINTENANCE**
Heaters must be cleaned as required, especially when used in a dirty environment.
- 7) **IMPROPER SUPPLY OF FRESH AIR**
It is strongly recommended that the intake air of the heater be taken from outside the enclosed area. This provides a slight pressurization and prevents any problems associated with recirculation of products of combustion.

ON-SITE SAFETY PROBLEMS

1) SHORTING OUT OF DEFECTIVE COMPONENTS

This is a very common problem which saves short term expense at the risk of a large future cost. Any heaters found in this condition should be removed immediately.

2) IMPROPER ENCLOSURES

When heaters are installed partially to the outside for fresh air intake, strict adherence must be made to the minimum clearance to combustibles given on the instruction plate. Wood framing around a heater can cause a safety hazard.

3) SUPPLYING LIQUID PROPANE TO HEATER NOT EQUIPPED WITH A BUILT IN VAPORIZER

This problem has occurred upon initial start-up. To minimize the damage, shut off the gas supply and let the heater run until all of the liquid in the lines had been consumed.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1) Set the **gas selector valve** for fuel being used. Check for proper gas pressure.
- 2) Open **manual shut-off valve** on heater.
- 3) Connect power supply (115 volt). Check voltmeter to confirm full voltage.
- 4) Slowly open shut-off valve at gas meter or propane tank. Check for leaks.
- 5) Push up the "ON" switch.
- 6) Set **thermostat** for desired room temperature.
- 7) To stop, turn **thermostat** down or push down the stop switch.
(Burner will turn off; after 10 seconds fan will turn off.)
- 8) Close **manual shut-off valve** on heater.

NOTE: "FAN ONLY" switch must be in the Off position for Heat Mode.

NOTE: If the heater will be shut down over night, close valve at fuel supply first and burn all gas out of line.

The appliance area should be kept clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.

Ensure that the flow of supply air and combustion gases is not obstructed.

The installation and operation of the heater shall comply with the code requirements specified by the authorities having jurisdiction.

General criteria for the use of construction heaters may be found in the applicable sections of American National Standard A-10.10-1987, Safety Requirements for Temporary and Portable Space Heating Devices and Equipment Used in the construction industry.

THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THE HEATER MUST BE ACCOMPLISHED BY A QUALIFIED SERVICE PERSON.

MODEL 750NEF

SEQUENCE OF COMPONENT OPERATION

- 1) **POWER SUPPLY**
Plug the heater into a 120 Volt grounded receptacle. Power is now at the 20 amp fuse and the amp circuit breaker. Power light illuminates.
- 2) **20 AMP FUSE & 3 AMP BREAKER**
If the circuit breaker and fuse are good there will be power at the thermostat and at the motor relay (normally open). Fuse light illuminates.
- 3) **ON SWITCH**
With the "ON" switch on, it sends power to the "OFF" switch and the control relay. (Normally open terminal and it's solenoid coil.)
- 4) **CONTROL RELAY**
After receiving power from the "OFF" switch, the relay closes, a loop between the 3amp breaker and the (NC) "OFF" Switch.
- 5) **OFF SWITCH**
Power is sent from "OFF" Switch to (L1) terminal of DSI control and the (COM) terminal of the thermostat.
- 6) **THERMOSTAT**
When the thermostat calls for heat there will be power at (TH) terminal of the DSI control and Air Flow Switch (COM) Terminal.
- 7) **DSI CONTROL**
Sends power from (IND) terminal to coil of the motor relay.
- 8) **MOTOR RELAY**
With its coil energized it closes its contacts, sending power to the fan motor.
- 9) **FAN MOTOR**
Turns the fan blade causing the air flow switch to close.
- 10) **AIR FLOW SWITCH'S**
Received their power from the thermostat and sends the power to the indicator light and the DSI control (PSW) terminal.
- 11) **DSI CONTROL**
Sends power from the (V1) post to the high limit.
- 12) **HI TEMPERATURE LIMIT SWITCH**
This switch has normally closed contacts, it sends power to the gas solenoid valves. Lo valve and Hi valve lights illuminate.
- 13) **GAS SOLENOID VALVE**
With the coil energized, the valve opens, gas passes through to the burner and ignites.
- 14) **FLAME SAFEGUARD CONTROL**
This is now sensing flame through the flamerod and the spark stops. The heater is operating.
- 15) **THERMOSTAT**
When it is satisfied, the contacts open taking power away from the (TH) terminal of the DSI control, the gas valve closes, and the built-in fan delay timer is activated.
- 16) **BUILT-IN FAN DELAY TIMER ON DSI CONTROL**
This will operate the fan motor for approximately 10 seconds and turns the fan off.

TROUBLE SHOOTING

DIRECTIONS: Find the specific **symptom**. refer to the **Sequence of component Operation Guide**. Check the components listed with a **voltmeter** for proper operation as described. Replace any components not operating correctly.

Fan will not start when ON switch & thermostat are ON.

- Check sequences 1 through 8 (Page 9).

Fan runs, no spark for ignition.

- Check sequences 10 and 11 (Page 9).
- Check continuity of igniter leads. Replace if shorted or broken.
- Check igniter for carbon buildup, gap spacing (1/8"), secure mounting.
- Replace igniter if porcelain is cracked or if electrodes are rubbery.

Have spark but no flame.

- Check sequences 11, 12 and 13 (Page 9).
- Check for gas pressure on the manifold gauge, if gas is present clean the port holes in burner.

Flame occurs but burner locks out after a few seconds.

- Check the flame rod, if the porcelain is cracked or the electrode is rubbery, replace it.
- If the 1st step checks out, replace the DSI control.

Flame occurs but small.

- Check proper pressure at manifold gauge. If yes:
 - A) Clean port holes in burner.
 - B) Check proper position of Gas selector valve (For Natural Gas).
- Not enough pressure at manifold gauge:
 - A) Check fuel supply.
 - B) Check liquid strainer for restriction (950HL).
 - C) Check for restriction at high pressure regulator.
 - D) Check for restriction at solenoid valves.

Fan does not shut off when thermostat turns off burner.

- Fan should run for 10 to 15 seconds after burner shuts off. Replace DSI control if fan runs over 30 seconds.
- Fan Only switch is on. Turn off.

Fan runs, no fuel or spark.

- Check to see if the Air Switch light is on, if not, clean or adjust the airflow switch.
- Fan Only switch is on. Turn off.

CONTROL BOX TROUBLESHOOTING LIGHTS


	LIGHT ON	LIGHT OFF
POWER	Power to Unit	Check Power Source
FUSE	Fuse Good	Replace Fuse
MOTOR Relay	Power to Motor Relay	No Power to Motor
AIR SWITCH Through	Switch Closed When Fan Running Good	No Power Going Switch - Switch Open Check & Adjust With Fan Running
GAS LOW	Thermostat calling for First Stage Heat	Check Thermostat and High Limit
GAS HIGH	Thermostat calling High Heat	Check Thermostat
BURNER FAILURE	Failure to Light Burner Check Ignitor and Flame Sensor Check High Limit Check Gas Pressure Check Manifold Pressure	No Problems

PREVENTATIVE MAINTENANCE

Heat Wagon Construction Heaters are built to withstand the rigors of operating on construction sites, for mining applications, and a multitude of other locations. To maintain the reliable performance required it is necessary to do a certain amount of regular maintenance.


- 1) CHECK POWER CORD
 - A. Insulation not frayed or cracked.
 - B. Ground peg is there on male end.
 - C. Polarity is correct (Black wire on fuse, white wire on neutral block).
- 2) CHECK ALL WIRING FOR PROPER CONNECTIONS
- 3) CHECK MOTOR RELAY
 - A. If it buzzes, clean contacts or replace.
 - B. Check for voltage drop through contacts, if its more than 2 volts replace.
- 4) CHECK AIR FLOW SWITCH
 - A. Blow out the inlet tube and negative pressure fitting.
 - B. Adjust the switch, light on control panel stays on if the heater is
- 5) CLEAN THE BURNER
 - A. Clean out the port holes (gas outlet).
 - B. Clean air mixture holes.
- 6) CHECK IGNITER/SENSOR
 - A. Move sensor probe; if rubbery, replace.
 - B. If stiff; clean and regap igniter at 1/8".
- 7) CHECK FOR GAS LEAKS
 - A. Operate the heater, (with leak detector or soapy water) check all pipe connections for leaks.
- 8) TIGHTEN ALL BOLTS
 - A. Motor mounts
 - B. Fan blade
 - C. Burner mount
 - D. Pipe train mounts

MODEL 750NEF




<u>Item</u>	<u>Part #</u>	<u>Description</u>
1	HWP HB1171B	Burner Complete
2	HWP HB1177NEF	NEF Combustion Insert
3	HWP HB950A	Heater Body Shell
4	HWP HC1083	Control Box
5	HWP HC1082	Control Box Lid
6	HWP HM1050	Motor
7	HWP HP1162	Fan Blade
8	HWP HG950A	22" Fan Guard
9	HWP HC1064	Burner Access Door
10	HWP HW1065	Wheel(950H - Non-Stackable)
11	SFP 2143	Spark Plug
12	HWP HW1065D	Axle(950H - Non-Stackable)
13	HWP HC1006	Flame Rod Wire Assembly
Not shown	HWP HC1005	Ignition Wire Assembly

MODEL 750NEF VAPOR PIPE TRAIN BREAKDOWN




<u>Item</u>	<u>Part #</u>	<u>Description</u>
1	HWP HV1120	Gas Selector Valve 1-1/4" Locking
2	HWP HV1169	Gauge 15" W.C.
3	HWP HV1138	1-1/4" Solenoid Valve
4	ACC 11SV08	Regulator
5	HWP HV1121	1-1/4" Ball Valve
6	HWP HV1122	1-1/4" Y Strainer
7	SFP 4490	2 Stage Regulator Valve

MODEL 750NEF FLAME SENSOR




CONTROL BOX PARTS



<u>Item</u>	<u>Part #</u>	<u>Description</u>
1	SFP 9264	Control Relay
2	HWP HC1001D	DSI Control
3	SFP S1500-710	Air Switch
4	HWP HC1123	Terminal Block (A,C)
5	SFP 2446	Hi Limit Switch
6	HWP HC1123	Terminal Block (C)
7	SFP 9264	Motor Relay
8	HWP HC1122	Fuse Block
9	HWP HC1115	Fuse 20 amp
10	HWP 44130	Light
11	HWP HC1011	Fan Only Switch
12	HWP HC1019B	3amp Breaker
13	HWP HC1150	OFF Switch
14	HWP HC1149	ON Switch
15	HWP HC1123	Terminal Block (D)
16	HWP HC1120	Thermostat (w/o cord)(not shown)
17	HWP HC1020	Power cord (not shown)

750NEF CONTROL BOX WIRING




Spark Plug

or

Igniter

MAIN CIRCUIT DIAGRAM



Accessories



REGULATOR

#HWP-HR1053

(First stage regulator for decreasing tank pressure)

Max incoming - 300psi

Adjustable outlet pressure (3-30 psi)



P-O-L FITTING TO CONNECT TO PROPANE

SUPPLY

#ACC-G1680



0-30 PSI PRESSURE GAUGE

#HWP-HV1027

(Can be installed on HR1053 for regulating gas pressure)



GAS HOSE

#ACC-7525 - 3/4" x 25'

#ACC-7550 - 3/4" x 50'

#ACC-1025 - 1" x 25'

#ACC-1050 - 1" x 50'

CSA certified for NG and Propane

Female Swivel Unions Included



HIGH TEMPERATURE DUCT

#ACC-WD2425HT




342 N. Co. Rd. 400 East
Valparaiso, IN 46383
219-464-8818 • Fax 219-462-7985
www.heatwagon.com

Manuel d'installation et d'entretien

Veillez garder ce manuel comme référence ultérieure.

750NEF (Non-Exposed Flame)

**Chauffage
pour construction**



ANSI Z83.7/CSA2.14-(2017)



This QR Code
can be found
under the
control box lid

*Pour votre sécurité : N'utilisez pas ce
chauffage dans un lieu où sont entreposés
essence ou autres liquides à vapeurs inflam-*



MISE EN GARDE GÉNÉRALE SUR LES RISQUES DU CHAUFFAGE POUR CONSTRUCTION:

Le non respect des précautions et instructions fournies avec ce chauffage peut entraîner blessures graves voire mortelles, dégâts ou perte de biens résultant des risques d'incendie, explosion, brûlure, asphyxie, empoisonnement au monoxyde de carbone, et/ou électrocution.

Seules des personnes qui peuvent comprendre et appliquer les instructions pourront utiliser ce chauffage ou intervenir dessus.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant le chauffage, comme manuel d'instructions, étiquettes, etc., veuillez contacter votre revendeur local de Heat Wagon ou directement le constructeur.



A V E R T I S S E M E N T

Risques par incendie, brûlures, inhalation et explosion. Maintenir les combustibles sous forme de solides, comme matériaux de construction, papiers et cartons, suffisamment à l'écart du chauffage, comme recommandé dans les instructions. N'utilisez jamais le chauffage dans des espaces qui contiennent ou pourraient contenir des combustibles volatils ou en suspension dans l'air, ou des produits tels qu'essence solvants, diluant pour peinture, particules de poussière ou produits chimiques inconnus.



NON PRÉVU POUR UTILISATION À DOMICILE OU DANS UN VÉHICULE DE LOISIRS!

INFORMATIONS IMPORTANTES! À LIRE EN PREMIER

Le chauffage est conçu pour une utilisation sur chantier de construction selon la norme ANSI Z83.7a-1993. La fonction principale des appareils de chauffage pour construction est de fournir un chauffage temporaire des bâtiments en construction, modification ou restauration, et de fournir de la chaleur en cas d'urgence. Correctement utilisé, le chauffage fournit de la chaleur de façon sûre et économique. Les produits de combustion sont ventilés dans la zone qui est chauffée.

Ce chauffage N'EST PAS conçu comme chauffage au gaz sans ventilation pour pièce d'habitation selon la norme ANSI-Z21.11.2 et NE DOIT PAS être utilisé à domicile.

La norme ANSI A119.2 (NFPA 501C)-1987 concernant les véhicules de loisirs interdit l'installation ou l'entreposage de bouteilles de gaz LP/propane, même temporairement, à l'intérieur des véhicules de loisirs. La norme interdit également l'utilisation de chauffage sans ventilation dans de tels véhicules.

NORME NFPA-58 1989 POUR STOCKAGE ET MANUTENTION DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ, ET NORME POUR LES INSTALLATIONS AU GAZ NATUREL ET AU PROPANE CSA B149.1

L'utilisation du chauffage doit se faire en conformité avec cette norme et toutes les normes en vigueur au niveau national et local. Stockage et manutention du gaz propane et des bouteilles de propane doivent se faire en conformité avec les normes pour stockage et manutention des gaz de pétrole liquéfié, ANSI/NFPA 58 et CSA B149.1, la norme pour installations au gaz naturel ou propane, et toutes les réglementations locales en vigueur.

Nous ne pouvons pas anticiper chaque utilisation qui pourrait être faite avec nos chauffages. VÉRIFIEZ AUPRÈS DE VOTRE AUTORITÉ LOCALE EN PRÉVENTION DES INCENDIES SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

D'autres normes régissent l'utilisation des carburants gazeux et des produits générateurs de chaleur dans des applications spécifiques. Votre autorité locale peut vous en informer.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

N'UTILISEZ PAS CE CHAUFFAGE DANS UN ENDROIT OÙ ESSENCE OU AUTRES LIQUIDES PRODUISANT DES VAPEURS INFLAMMABLES SONT ENTREPOSÉS OU UTILISÉS.

Manuel d'installation et d'entretien Modèle 750NEF Chauffage pour construction

Table des matières:

	Page
Spécifications	4
Installation	5
Mise en œuvre correcte	6
Calibre de tuyau	6
Calibre de cordon	6
Instructions d'utilisation	8
Séquence du fonctionnement des composants	9
Dépannage	10
Maintenance préventive	11
Pièces détachées	12-14
Schémas de câblage	15-16

GARANTIE

Tous les chauffages et ventilateurs Heat Wagon et Sure Flame sont garantis contre les défauts venant de matériaux et main d'œuvre pendant un (1) an à compter de leur date de facturation.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un revendeur Heat Wagon agréé, formé et certifié. Des réparations par d'autres entités ne seront pas considérées dans le cadre de la garantie. Les demandes concernant l'application de la garantie doivent inclure la référence de modèle et son numéro de série.

LIMITATIONS

Les demandes d'application de garantie pour des pièces de service (à usure normale) comme bougies, allumeurs, électrodes d'allumage, ne seront pas prises en compte. Les pièces servant au diagnostic, comme voltmètres et manomètres, ne sont pas sous garantie.

Une évidence de mauvaise utilisation du carburant, de pressions de carburant hors des spécifications du constructeur, de mauvaise qualité de carburant, d'alimentation électrique incorrecte, d'application inadaptée ou d'abus, peut causer un rejet des demandes d'application de la garantie.

Les durées de trajet, le kilométrage et les charges d'expédition ne seront pas pris en compte. Les réglages mineurs des chauffages sont de la responsabilité des revendeurs. Les pièces défectueuses devront être étiquetées et gardées à disposition pour un éventuel retour à l'usine pendant 60 jours à compter de la date de réparation. L'usine enverra une autorisation de renvoi de marchandises (RGA) pour les pièces défectueuses devant être retournées.

Aucune garantie ne sera accordée pour des pièces non achetées chez Heat Wagon.



342 N. Co. Rd. 400 East • Valparaiso, IN 46383
219-464-8818 • 888-432-8924 • Fax 800-255-7985
www.heatwagon.com

AVERTISSEMENT - DANGER POUR LA QUALITÉ DE L'AIR

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage pour chauffer les quartiers d'habitation humains.
- L'utilisation de chauffages à combustion directe dans l'environnement de construction peut entraîner une exposition à des niveaux de CO, de CO₂ et de NO₂ considéré comme dangereux pour la santé et potentiellement mortel.
- Ne pas utiliser dans des endroits non ventilés
- Connaître les signes d'intoxication au CO et au CO₂
 - Maux de tête, yeux qui piquent
 - Vertiges, désorientation
 - Difficulté à respirer, sensation d'être étouffé
- Un échange d'air de ventilation approprié (OSHA 29 CFR 1926.57) pour soutenir la combustion et maintenir une qualité d'air acceptable doit être fourni conformément à la partie 1926.154 du CFR 29 de l'OSHA, aux exigences de sécurité ANSI A10.10 pour les exigences temporaires et Appareils et équipements portatifs de chauffage des locaux utilisés dans l'industrie de la construction ou au gaz naturel et au propane Codes d'installation CSA B149.1
 - Surveiller périodiquement les niveaux de CO, de CO₂ et de NO₂ existant sur le chantier de construction - au moins au début de laEt après 4 heures.
 - Assurer l'échange d'air de ventilation, naturel ou mécanique, au besoin pour maintenir une qualité d'air intérieur acceptable

Moyenne pondérée en fonction du temps sur 8 heures aux États-Unis (OSHA 29 CFR 1926.55 App A)

CO 50 ppm
CO₂ 5000 ppm
NO₂

Moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures au Canada Sécuritaire au travail BC OHS Lignes directrices Part 5.1 et Ontario Lieux de travail Reg 833

25 ppm
5000 ppm
3 ppm (Reg 833)

États-Unis - Limite de plafond (Limite d'exposition à court terme = 15 minutes)

CO
CO₂
NO₂ 5 ppm

Canada STEL (15 minutes Reg 833/1 heure WSBC) Travailler en toute sécurité BC OHS Lignes directrices Part 5.1 et Ontario Lieux de travail Reg 83

100 ppm
15000 ppm (WSBC)
30000 ppm (Reg 833)
1.0 ppm (WorkSafeBC)
5.0 ppm (reg 833)

SPÉCIFICATIONS Modèles N° 750NEF

Conçus en fonction de la norme ANSI Z83.7-1993 pour chauffages de construction.

Gaz: Naturel ou propane

Capacité: 750 000 Btu/h maximum, 450 000 Btu/h minimum

Remarque : déclasser l'entrée pour une altitude supérieure à 2 000 pi. (609.6 M) de 4% chaque 1000 Ft. (304,8 M) au-dessus du niveau de la mer.

Taille d'orifice: DMS 32 (x17)

Soufflante: 7,000 CFM

Alimentation secteur: 120 V / 60 Hz / 15 A, monophasé

Température ambiante min.: - 20° F

Arrivée du gaz: Pression d'entrée

PSI max. PSI min.

Propane 20 1

Gaz naturel 20 3

Hauteur de colonne d'eau

Plein feu Petit feu

7" 1.3"

2.8" 1.3"

Remarque : Une pression d'arrivée de 9" de hauteur de colonne d'eau peut être atteinte en enlevant le régulateur 11SV08 (voir page 13, référence 4).

Connexion d'arrivée: Longueur max. de conduite droite: 100' (30 m) pour Ø 22" (55,8 cm)

Modèle 750NEF 1-1/4" NPT F Poids (approximatif): 360 lbs (163 kg).

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ À LA CONCEPTION

1) DÉFAUT DE FLAMME

Le contrôle électronique de sécurité coupe l'alimentation en gaz en 0,8 seconde si la flamme s'éteint, pour éviter que du gaz non brûlé ne quitte le chauffage.

2) SURCHAUFFE

Le moteur complètement isolé est protégé contre la surchauffe. Un contacteur déclenchant sur température élevée Test monté dans le boîtier de commandes.

3) VOYANTS INDICATEURS COMPLETS/AUTO DIAGNOSTIC

4) ADMISSION D'AIR OBSTRUÉE

Un contacteur sur l'écoulement d'air détecte la pression différentielle dans la chambre de combustion et coupe l'arrivée de gaz si le débit d'air est insuffisant.

5) LEVIER DE VERROUILLAGE DE SÉLECTION DE GAZ

Pour éviter une surcombustion du chauffage et des dégâts matériels, assurez-vous que le levier est verrouillé en bonne position quand vous utilisez du propane.

6) TEMPÉRATURE D'ENVELOPPE MODÉRÉE

Le modèle 750NEF est conçu avec un écran contre la chaleur du brûleur afin de maintenir l'enveloppe extérieure tiède pour plus de sécurité sur le lieu de travail.

7) CONSTRUCTION DURABLE

Le modèle 750NEF utilise une enveloppe en acier épais et un brûleur en acier inox, pour une longue durée de service avec une performance régulière.

REMARQUE: Afin de maintenir la combustion très efficace du chauffage, sa chambre de combustion doit rester telle qu'elle a été fabriquée. Tout changement ou distorsion pourrait altérer le mélange gaz carburant/air et créer un excès de sous-produits de combustion.

INSTALLATION

Le modèle Heat Wagon 750NEF est un chauffage au gaz à combustion directe prévu pour être utilisé principalement pour réchauffer temporairement un bâtiment en cours de construction, modification ou restauration. Comme tous les sous-produits de combustion sont rejetés directement dans le volume à réchauffer, il est impératif qu'une ventilation adéquate soit fournie. L'écoulement d'air d'admission et des gaz de combustion ne doit en aucune façon être obstrué.

1. Le chauffage est conçu pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur, en position horizontale. Laissez les écartements suivants par rapport à tous matériaux combustibles ou contenants de carburant :

Sortie frontale:	20 pieds (6 m)	Côtés:	2 pieds (0,6 m)
Admission:	2 pieds (0,6 m)	Dessus:	4 pieds (1,2 m)

Assurez-vous également que des vapeurs inflammables ne sont pas présentes dans l'espace d'utilisation des chauffages.

2. Le chauffage doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque démarrage, et au moins une fois par an par un agent de service qualifié.

3. L'ensemble de tuyauterie doit être inspecté avant chaque utilisation du chauffage. S'il est évident qu'il présente trop d'abrasion ou d'usure, ou si le tuyau est coupé, il faut le remplacer avant de pouvoir utiliser le chauffage. L'ensemble de tuyauterie de remplacement doit être de la référence spécifiée par le constructeur.

4. Quand vous branchez le chauffage sur une conduite d'alimentation en gaz naturel ou propane, assurez-vous que la pression à l'entrée du chauffage est dans la plage spécifiée. Une pression excessivement forte (plus de 14" de hauteur de colonne d'eau) endommagerait les commandes et annulerait la garantie.

5. Raccordez l'ensemble de tuyauterie sur le coude d'entrée de gaz du chauffage. Le coude du 750NEF a un filetage NPT femelle 1-1/4", celui du 950HL a un filetage NPT femelle 1/4". Assurez-vous que l'ensemble de tuyauterie est protégé du trafic, des matériaux de construction, et ne touche pas de surfaces chaudes.

6. Après l'installation, vérifiez que l'ensemble de tuyauterie ne présente pas de fuites, en appliquant une solution d'eau savonneuse sur chaque connexion.

7. Branchez le chauffage sur une prise secteur 115 V adéquate, comme spécifié sur la plaque signalétique. Pour protéger du risque de commotion électrique, le cordon secteur doit être enfiché directement dans une prise secteur trois broches correctement reliée à la terre.

CORDONS RALLONGES:


Avec câblage et liaison de terre corrects
Utiliser du calibre de fils 14 jusqu'à 30 m
Utiliser du calibre de fils 12 jusqu'à 60 m
Utiliser du calibre de fils 10 jusqu'à 90 m

8. Des pièces de rechange sont disponibles chez tout revendeur Heat Wagon, ou bien appelez au 1-888-432-8924 pour obtenir des informations concernant les pièces.


MODÈLES 750NEF

MISE EN ŒUVRE CORRECTE:

Modèle 750NEF: c'est une unité à soutirage de carburant liquide, qui consomme 11 gallons de pétrole liquéfié à l'heure en fonctionnement plein feu. Utilisez un réservoir de soutirage pouvant contenir au moins 200 gallons. Quand vous utilisez du propane, tournez la vanne de sélection de carburant (située sur le distributeur inférieur) sur la position Propane. Comme le 750NEF est une unité à propane liquide, elle doit être mise en œuvre en dehors du bâtiment. Utilisez un tuyau ou une tubulure de cuivre approuvés pour gaz LP de diamètre 3/8" ou 1/2".



Modèle 750NEF: c'est unité fonctionnant à la vapeur de propane ou au gaz naturel. Quand vous utilisez du propane, tournez la vanne de sélection de carburant (située sur le distributeur inférieur) sur la position Propane.



Quand vous utilisez du gaz naturel, la vanne doit être mise en position Natural Gas. Cette unité peut s'installer à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE TUYAUTERIE POUR VAPEUR DE PROPANE

Longueur de tuyau en pieds	BTU 1 Million	
	1/2PSI	10PSI
10	1-1/4	3/4
25	1-1/4	3/4
35	1-1/2	3/4
50	1-1/2	3/4
75	2	3/4
100	2	3/4
125	2	3/4
150	2	3/4
175	2	3/4
200	2	3/4
225	2	3/4

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE TUYAUTERIE POUR GAZ NATUREL

Longueur de tuyau en pieds	BTU 1 Million			
	<1PSI	1PSI	2PSI	5PSI
10	1-1/2	1-1/4	3/4	3/4
25	2	1-1/4	3/4	3/4
35	2	1-1/4	3/4	3/4
50	2	1-1/4	1	3/4
75	2	1-1/4	1-1/4	3/4
100	2	1-1/4	1-1/4	3/4
125	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
150	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
175	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1
200	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1-1/4
225	2-1/2	1-1/2	1-1/4	1-1/4

TAUX DE VAPORISATION EN BTU/H À 0°F

TAILLE DE RÉSERVOIR	NOMBRE DE RÉSERVOIRS EN DISTRIBUTION JOINTE	POURCENTAGE DE REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS					
		10%	20%	30%	40%	50%	60%
250	1	126,900	169,200	197,400	225,600	253,800	282,000
	2	279,180	372,240	434,280	496,320	558,360	620,400
	3	486,027	648,036	756,042	864,048	972,054	1,080,060
500	1	198,135	264,180	308,212	352,240	396,270	440,300
	2	435,897	581,196	687,066	774,928	871,794	968,660
	3	758,857	1,011,809	1,180,451	1,349,079	1,517,714	1,686,349
1000	1	354,240	472,320	551,040	629,760	708,480	787,200
	2	779,328	1,039,104	1,212,288	1,385,472	1,558,656	1,731,840
	3	1,356,739	1,808,985	2,110,483	2,411,980	2,713,478	3,014,976

REMARQUE: UTILISEZ CES MULTIPLICATEURS POUR D'AUTRES TEMPÉRATURES D'AIR

- Pour -10 °F multipliez par 0,5
- Pour +10 °F multipliez par 1,5
- Pour +20 °F multipliez par 2
- Pour +40 °F multipliez par 3
- Pour +50 °F multipliez par 3,5
- Pour +60 °F multipliez par 4

INSTALLATION AVEC RÉSERVOIR(S) D'ALIMENTATION EN PROPANE

- 1) Pour l'installation du chauffage devant utiliser du gaz propane, passez le sélecteur de gaz sur "Propane" et verrouillez-le en position.
- 2) Le système d'alimentation en propane doit être prévu pour un soutirage de vapeur depuis le(s) réservoir(s) actifs. L'arrivée de propane liquide peut provoquer une surcombustion qui endommagerait les composants du train de vanne.
- 3) Le chauffage doit être placé à au moins 1,8 m de tout conteneur de gaz LP, et ne pas être dirigé vers tout conteneur de gaz LP situé à moins de 6 m.
- 4)

<u>Capacité min. de réservoir (vapeur de propane)</u>	<u>Température extérieure</u>
500 gallons	Plus de +25°F
1 000 gallons.	De +25°F à + 10° F
2 x 1 000 gallons	Moins de +10°F
- 5) L'installation doit respecter les normes locales, ou à défaut la norme ANSI/NFPA 58 concernant stockage et manutention de gaz de pétrole liquéfié.
- 6) Fermez la vanne d'alimentation en propane au niveau du/des réservoir(s) quand le chauffage n'est pas en fonctionnement.
- 7) Quand le chauffage doit être entreposé à l'intérieur, le(s) réservoir(s) de propane doivent être débranchés du chauffage et eux-mêmes entreposés en conformité avec le chapitre 5 de la norme américaine citée plus haut.

PROBLÈMES COURANTS D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

- 1) TENSION SECTEUR TROP BASSE AU CHAUFFAGE
C'est l'un des problèmes les plus courants, résultant en général d'un cordon d'alimentation électrique de calibre de fils trop faible, ou d'une tension de secteur trop basse à la source. Une tension faible entraîne une surchauffe d moteur, peut griller les contacts de relais ou empêcher l'établissement de contact. Vérifiez la tension d'alimentation au chauffage avant son démarrage.
- 2) CONDUITE D'ALIMENTATION SOUS DIMENSIONNÉE
Reportez-vous au tableau de référence de la page 6 sur la tuyauterie.
- 3) VAPORISATION INSUFFISANTE À LA SOURCE D'ALIMENTATION
Causée normalement par un réservoir d'alimentation sous dimensionné.
- 4) PRESSION DE GAZ D'ARRIVÉE INCORRECTE
Résulte généralement d'une pression d'alimentation en propane trop élevée, du fait d'une régulation incorrecte ou absente, ou d'une pression de gaz naturel trop faible en sortie de compteur.
- 5) ENCRASSEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ
Un gaz sale peut causer des bouchages de crépines ou former une accumulation dans l'orifice de brûleur.
- 6) MANQUE DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Les chauffages doivent être nettoyé suivant le besoin, en particulier quand ils sont utilisés en environnement sale.
- 7) FOURNITURE INSUFFISANTE D'AIR FRAIS
Il est fortement recommandé que l'air d'admission du chauffage soit pris à l'extérieur d'une zone fermée. Cela fournit une légère pressurisation et évite tous les problèmes associés avec la recirculation des sous produits de combustion.

PROBLÈMES DE SÉCURITÉ SUR SITE

1) COURT-CIRCUITAGE DE COMPOSANTS DÉFECTUEUX

C'est un problème très courant qui économise une dépense à court terme avec le risque d'un coût ultérieur élevé. Tous chauffages trouvés dans ces conditions doivent être immédiatement retirés.

2) ENCEINTES INCORRECTES

Quand les chauffages sont installés partiellement à l'extérieur pour l'air frais d'arrivée, il faut strictement respecter l'espacement minimum par rapport aux combustibles indiqué sur la plaque d'instructions. Une structure en bois autour d'un chauffage peut créer un risque du point de vue de la sécurité.

3) ENVOI DE PROPANE LIQUIDE À UN CHAUFFAGE NON ÉQUIPÉ D'UN VAPORISATEUR INTÉGRÉ

Ce problème peut arriver à la mise en œuvre initiale. Pour minimiser les dommages, coupez l'alimentation en gaz et laissez le chauffage fonctionner jusqu'à ce que tout le combustible liquide des conduites ait été consommé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1) Positionnez la vanne de sélection du gaz selon le carburant utilisé. Vérifiez que la pression du gaz est bonne.
- 2) Ouvrez la vanne manuelle de coupure sur le chauffage.
- 3) Branchez le chauffage sur le secteur (115 V). Vérifiez au voltmètre que la tension est correcte.
- 4) Ouvrez lentement la vanne d'envoi au compteur ou au réservoir de propane. Vérifiez l'absence de fuites.
- 5) Actionnez l'interrupteur de marche ("ON").
- 6) Réglez le thermostat sur la température voulue pour la pièce.
- 7) Pour arrêter, ramenez le thermostat à une consigne plus basse que la température ambiante, ou activez l'interrupteur d'arrêt ("OFF"). Le brûleur va se désactiver, et la ventilation va stopper après 10 secondes.
- 8) Fermez ensuite la vanne manuelle de coupure sur le chauffage.

REMARQUE: Si le chauffage doit être coupé durant la nuit, fermez d'abord l'envoi du gaz au niveau de sa source, et brûlez tout le gaz résiduel de la conduite.

La zone de l'appareil doit être maintenue libre et exempte de tous matériaux combustibles, d'essence et autres liquides aux vapeurs inflammables.

Assurez-vous que les écoulements d'air d'admission et de gaz de combustion ne sont pas obstrués.

L'installation et l'utilisation du chauffage doivent être en conformité avec les exigences des normes spécifiées par les autorités ayant juridiction en la matière.

Les critères généraux d'utilisation de chauffages pour construction peuvent se trouver dans les sections applicables de la norme américaine A-10.10-1987, exigences de sécurité pour appareil et équipements de chauffage temporaire et portable d'espaces utilisés dans l'industrie du bâtiment.

INSTALLATION ET MAINTENANCE DU CHAUFFAGE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN AGENT DE SERVICE QUALIFIÉ.

MODÈLES 750NEF

SEQUENCE DU FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS

1) ALIMENTATION SECTEUR

Branchez le chauffage sur une prise secteur 120 V reliée à la terre. L'alimentation électrique arrive maintenant au fusible 20 A et au coupe-circuit 3 A. Le voyant d'alimentation électrique est allumé.

2) FUSIBLE 20 A ET COUPE-CIRCUIT 3 A

Si le disjoncteur et le fusible sont en bon état, l'alimentation secteur arrivera au thermostat et au relais de moteur (normalement ouvert). Le voyant du fusible est éclairé.

3) INTERRUPTEUR DE MISE EN MARCHÉ

Avec le commutateur de ventilation sur marche (ON) l'alimentation électrique est envoyée à l'interrupteur d'arrêt (OFF) et au relais de commande (contact normalement ouvert et bobine).

4) RELAIS DE COMMANDE

Après réception d'une alimentation venant de l'interrupteur d'arrêt, le relais referme une boucle entre le coupe-circuit 3 A et l'interrupteur d'arrêt (contact normalement fermé).

5) INTERRUPTEUR DE MISE À L'ARRÊT

L'alimentation électrique est fournie depuis l'interrupteur d'arrêt (OFF) aux bornes (L1) de la commande DSI et (COM) du thermostat.

6) THERMOSTAT

Quand le thermostat demande de la chaleur, il y a alimentation électrique aux bornes de la commande DSI (TH) et du commutateur d'écoulement d'air (COM).

7) COMMANDE DSI (ALLUMAGE DIRECT PAR ÉTINCELLES)

Elle envoie l'alimentation électrique depuis la borne (IND) vers le bobinage du relais de moteur.

8) RELAIS DE MOTEUR

Quand sa bobine est alimentée, il ferme ses contacts, ce qui envoie l'alimentation électrique au moteur de ventilateur.

9) RELAIS DE VENTILATEUR

Le moteur active la rotation des pales du ventilateur, ce qui fait fermer le commutateur d'écoulement d'air.

10) COMMUTATEUR D'ÉCOULEMENT D'AIR

Il reçoit son alimentation du thermostat, et il alimente le voyant indicateur et la borne (PSW) de la commande DSI.

11) COMMANDE DSI (ALLUMAGE DIRECT PAR ÉTINCELLES)

Elle envoie l'alimentation électrique depuis la borne (IND) vers le bobinage du relais de moteur.

12) CONTACTEUR DE LIMITE HAUTE DE TEMPÉRATURE

Ce contacteur a des contacts normalement fermés, il envoie l'alimentation électrique aux électrovannes de gaz. Les voyants de vannes "Lo" et "Hi" s'allument.

13) ÉLECTROVANNES DE GAZ

Leurs bobinages étant alimentés, les électrovannes s'ouvrent, le gaz passe jusqu'au brûleur et s'enflamme.

14) CONTRÔLE DE SÉCURITÉ DE LA FLAMME

Il y a maintenant détection de présence de flamme par l'électrode et la génération d'étincelles cesse. Le chauffage est opérationnel.

15) THERMOSTAT

Quand le besoin de chauffe est satisfait, ses contacts s'ouvrent en retirant l'alimentation électrique de la borne (TH) de la commande DSI, les électrovannes de gaz se ferment et la temporisation intégrée de ventilateur est activée.

16) TEMPORISATEUR INTÉGRÉ DE VENTILATEUR SUR COMMANDE DSI

Il continue d'actionner le moteur du ventilateur pendant environ 10 secondes, puis coupe la ventilation.

DÉPANNAGE

MÉTHODE: Déterminez le symptôme spécifique, en vous référant à la séquence du fonctionnement des composants. Vérifiez au niveau des composants listés avec un voltmètre si le fonctionnement se déroule comme décrit. Remplacez tous composants qui ne fonctionnent pas correctement.

Le ventilateur ne démarre pas avec l'interrupteur de marche et le thermostat activés.

- Vérifiez les séquences de 1 à 8 (Page 9).

Le ventilateur tourne mais il n'y a pas d'étincelles pour l'allumage.

- Vérifiez les séquences 10 et 11 (Page 9).
- Vérifiez la continuité des fils d'allumeur. Remplacez-le en cas de court-circuit ou de coupure.
- Contrôlez s'il n'y a pas d'accumulation de carbone à l'allumeur, que l'écartement fait bien 1/8", que le montage est bien serré.
- Remplacez l'allumeur si sa porcelaine est craquelée ou si ses électrodes sont enrobées.

Il y a des étincelles mais pas de flamme.

- Vérifiez les séquences 11, 12 et 13 (Page 9).
- Contrôlez la pression de gaz sur le manomètre de distribution, si le gaz est présent nettoyez les trous du brûleur.

Il y a apparition de flamme mais le brûleur s'éteint après quelques secondes.

- Vérifiez l'électrode de flamme, si la porcelaine est craquelée ou si l'électrode est enrobée, changez-la.
- Si après cela le problème persiste, changez la commande DSI.

Il y a une flamme mais elle est faible.

- Contrôlez la pression de gaz sur le manomètre de distribution. Si elle est correcte :
 - A) Nettoyez les trous du brûleur.
 - B) Vérifiez que la vanne de sélection de gaz est sur la bonne position (pour du gaz naturel).
- Si la pression de gaz était insuffisante :
 - A) Vérifiez l'alimentation en carburant.
 - B) Cherchez une obstruction éventuelle au tamis filtrant le liquide (750NEF).
 - C) Cherchez une obstruction éventuelle au régulateur de pression.
 - D) Cherchez une obstruction éventuelle aux électrovannes.

Le ventilateur ne s'arrête pas quand le thermostat désactive le brûleur.

- Le ventilateur devrait tourner de 10 à 15 secondes après l'extinction du brûleur. Remplacez la commande DSI si le ventilateur continue de tourner plus de 30 secondes.

Le ventilateur tourne, il n'y a ni carburant ni étincelles..

- Contrôlez que le voyant d'écoulement d'air est bien allumé, sinon nettoyez ou ajustez le commutateur d'écoulement d'air.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Les chauffages Heat Wagon pour construction sont réalisés pour les contraintes d'un fonctionnement sur des sites de chantiers, des applications minières et une multitude d'autres environnements possibles. Pour garder la performance fiable nécessaire, il faut réaliser une certaine quantité de maintenance préventive.

- 1) VÉRIFICATION DU CORDON SECTEUR
 - A. Partie isolante sans effilochages ou fissures.
 - B. Présence de la terminaison de terre sur la fiche terminale.
 - C. Polarité correcte (fil noir de phase allant au fusible, fil blanc allant à la borne de neutre).

- 2) VÉRIFICATION DES BONNES CONNEXIONS DU CÂBLAGE

- 3) VÉRIFICATION DU RELAIS DE MOTEUR
 - A. S'il y a un son de vibration, nettoyez les contacts et changez le relais si nécessaire.
 - B. Contrôlez la chute de tension dans les contacts, si elle fait plus de 2 V remplacez le relais.

- 4) VÉRIFICATION DU COMMUTATEUR D'ÉCOULEMENT D'AIR
 - A. Purgez à l'air comprimé le tube d'admission et le raccord de pression négative.
 - B. Réglez le commutateur, le voyant au panneau de commandes doit rester allumé si le chauffage est frappé, et s'éteindre si l'admission au ventilateur est obstruée.

- 5) NETTOYAGE DU BRÛLEUR
 - A. Nettoyez tous ses trous (sortie du gaz).
 - B. Nettoyez les ouvertures du mélange d'air.


- 6) VÉRIFICATION D'ALLUMEUR/DÉTECTEUR DE FLAMME
 - A. Déplacez l'électrode de détection de flamme, remplacez-la si elle est enrobée.
 - B. Si l'allumeur est encrassé, nettoyez-le et réglez son écartement à 1/8".

- 7) RECHERCHE DE FUITES DE GAZ

Démarrez le chauffage, vérifiez l'absence de fuites à toutes les connexions (avec détecteur de fuites ou eau savonneuse).

- 8) RESSERRAGE DE TOUS LES BOULONS
 - A. Fixations du moteur
 - B. Pales de ventilateur
 - C. Fixations du brûleur
 - D. Montages de la tuyauterie


MODÈLES 750NEF



<u>Référence</u>	<u>N° de pièce</u>	<u>Description</u>
1	HWP HB1171B	Brûleur complet
2	HWP HB1177NEF	NEF Insert de combustion NEF
3	HWP HB950A	Boîtier de chauffage
4	HWP HC1083	Boîtier de contrôle
5	HWP HC1082	Couvercle de boîte de contrôle
6	HWP HM1050	Moteur
7	HWP HP1162	Pales de ventilateur
8	HWP HG950A 22 »	Ventilateur Guard
9	HWP HC1064	Porte d'accès au brûleur
10	HWP HW1065	Roues (950H - Non empilable)
11	SFP 2143	Bougies d'allumage
12	HWP HW1065D	Essieu (950H - Non empilable)
13	HWP HC1006	Assemblage de fil de tige de flamme


Non représenté HWP HC1005 Ignition Wire Assembly

MODÈLES 750NEF, DÉTAIL DU TRAIN DE TUYAUTERIE




Référence	N° de pièce	Description
1	HWP HV1120	Vanne de sélection de gaz 1-1/4" verrouillable
2	HWP HV1169	Manomètre 15" de hauteur de colonne d'eau.
3	HWP HV1138	Électrovanne 1-1/4"
4	ACC 11SV08	Régulateur
5	HWP HV1121	Vanne à boisseau sphérique 1-1/4"
6	HWP HV1122	Tamis en Y de 1-1/4"
7	SFP 4490	Vanne de régulation deux étages

ALLUMEUR DE MODÈLE 750NEF




PIÈCES DU BOÎTIER DE COMMANDE



Référence	N° de pièce	Description
1	HWP 9264	Relais de commande
2	HWP HC1001D	Commande DSI
3	S1500-710	Commutateur d'écoulement d'air
4	HWP HC1123	Bornier (A, C)
5	HWP 2446	Contacteur limite haute
6	HWP HC1123	Bornier (B)
7	HWP 9264	Relais de moteur
8	HWP HC1122	Bloc de fusible
9	HWP HC1115	Fusible 20 A
10	HWP 44130	Voyant QTE 7
11	HWP HC1011	Interrupteur ventilateur seul
12	HWP HC1019B	Coupe-circuit 3 A
13	HWP HC1150	Interrupteur d'arrêt (OFF)
14	HWP HC1149	Interrupteur de marche (ON)
15	HWP HC1123	Bornier (D)
16	HWP HC1120	Thermostat (sans cordon) (non montré)
17	HWP HC1020	Cordon secteur (non montré)

DIAGRAMME DU CIRCUIT D'ALIMENTATION



Accessories



REGULATOR

#HWP-HR1053

(First stage regulator for decreasing tank pressure)

Max incoming - 300psi

Adjustable outlet pressure (3-30 psi)



P-O-L FITTING TO CONNECT TO PROPANE SUPPLY

#ACC-G1680



0-30 PSI PRESSURE GAUGE

#HWP-HV1027

(Can be installed on HR1053 for regulating gas pressure)



GAS HOSE

#ACC-7525 - 3/4" x 25'

#ACC-7550 - 3/4" x 50'

#ACC-1025 - 1" x 25'

#ACC-1050 - 1" x 50'

CSA certified for NG and Propane
Female Swivel Unions Included



HIGH TEMPERATURE DUCT

#ACC-WD2425HT